5. 측정결과

■ 실내공기질 관리법 시행규칙 [별지 제1호서식] <개정 2020. 4. 3.>

신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시공자	상 호 (사업장명칭)	LH 한국토지주태공사 (부산좌동 행복주택 건설공사 1공구)			성명(대표자)	변창흠	
	주 소	부산광역시 해운대구 좌동 1427-1					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			21 ㎡	44 ㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
		100 세대	76 세대	24 세대	세대	세대	세대	세대
측정자	상 호	㈜대한생활환경시험원			등 록 번 호	607-86-07939	
	주 소	부산광역시 동래구 아시아드대로255번길 9-1, 201호 (전화번호: 051-557-6907)					

공동주택 공기질 측정결과 (단위 : ㎍/㎥)

항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데하이드	에틸벤젠	자일렌	스티렌	비고
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	
1지점	10월 26일 (13 : 30)	1 동 504 호	북서향	1.6	179.9	55.6	28.5	22.7	15.3	
2지점	10월 26일 (13 : 40)	1 동 804 호	북서향	1.8	208.1	66.3	33.9	26.4	19.2	
3지점	10월 26일 (13 : 50)	1 동 1206 호	북서향	2.3	362.3	100.5	65.7	81.0	91.2	
평 균				1.9	250.1	74.1	42.7	43.4	41.9	

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2020- -

제출자: LH한국토지주택공사

해운대구청장 귀하

5. 측정결과

■ 실내공기질 관리법 시행규칙 [별지 제1호서식] <개정 2020. 4. 3.>

신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시공자	상 호 (사업장명칭)	LH 한국토지주택공사 (부산좌동 행복주택 건설공사 1공구)			성명(대표자)	변창흠	
	주 소	부산광역시 해운대구 좌동 1427-1					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			21 ㎡	44 ㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
		100 세대	76 세대	24 세대	세대	세대	세대	세대
측정자	상 호	㈜대한생활환경시험원			등 록 번 호	607-86-07939	
	주 소	부산광역시 동래구 아시아드대로255번길 9-1, 201호 (전화번호: 051-557-6907)					

공동주택 공기질 측정결과 (단위 : ㎍/㎥)

항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데하이드	에틸벤젠	자일렌	스티렌	라돈 (Bq/㎥)
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	200 이하
1지점	10월 26일 (13 : 30)	1 동 504 호	북서향	-	-	-	-	-	-	80.9
2지점	10월 26일 (13 : 40)	1 동 804 호	북서향	-	-	-	-	-	-	98.1
3지점	10월 26일 (13 : 50)	1 동 1206 호	북서향	-	-	-	-	-	-	69.8
평 균				-	-	-	-	-	-	82.9

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2020 년 월 일

제출자 **LH 한국토지주택공사**

해운대구청장 귀하